

ПАО «Северсталь»

(наименование предприятия)

Управление главного энергетика

(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УГЭ

(должность)

(подпись)

« 26 » 11 20 19 г.

Акт № 1

Технического состояния  
« 26 » 11 20 19 г.  
(дата)

Комиссия в составе:

начальника ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ С.О. Федорова, главного специалиста по техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ А.В. Мазурова, менеджера (по эксплуатации основного котельного оборудования) ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ Р.Ю. Цветкова

(должность, Ф.И.О.)

Провела обследование:

мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №2Б в составе основного средства под инвентарным номером 1000190410002, находящейся в главном корпусе ТЭЦ-ЭВС-2, начало эксплуатации - 1986 год.

(наименование объекта основных средств, инвентарный номер, местонахождение объекта, дата начала эксплуатации)

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

состояние: зубчатого венца – удовлетворительное; барабана – удовлетворительное; брони – удовлетворительное; редукторов – удовлетворительное; электродвигателя – удовлетворительное; углеподающий и пылевыдающий патрубки – удовлетворительное; главного привода – удовлетворительное; коренных подшипников – удовлетворительное; подшипник приводной шестерни – удовлетворительное; главной зубчатой пары и соединительных муфт – удовлетворительное; цапф – удовлетворительное; кожух зубчатого венца – удовлетворительное; вспомогательного привода - удовлетворительное

(описание технического состояния основного средства, характеристика износа его приспособлений, принадлежностей, узлов и агрегатов и т.д.)

Выводы комиссии:

основные узлы мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №2Б находятся в удовлетворительном состоянии. Мельница находится в работоспособном состоянии.

В связи с экономической нецелесообразностью использования энергетического угля на станции, мельница не эксплуатируются. Последняя эксплуатация – апрель 2014 года.

Предлагается реализовать мельницу.

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления основного средства)

Члены комиссии:

Начальник ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ

(должность)

Главный специалист по ТО

(должность)

Менеджер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.О. Федоров

(расшифровка подписи)

А.В. Мазуров

(расшифровка подписи)

Р.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПАО «Северсталь»  
(наименование предприятия)  
Управление главного энергетика  
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УГЭ  
(должность)  
(подпись)  
«26» 11 20 19 г.

Акт № 2  
Технического состояния  
«26» 11 20 19 г.  
(дата)

Комиссия в составе:

начальника ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ С.О. Федорова, главного специалиста по техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ А.В. Мазурова, менеджера (по эксплуатации основного котельного оборудования) ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ Р.Ю. Цветкова

(должность, Ф.И.О.)

Провела обследование:

мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №2А в составе основного средства под инвентарным номером 1000190410002, находящейся в главном корпусе ТЭЦ-ЭВС-2, начало эксплуатации - 1986 год.

(наименование объекта основных средств, инвентарный номер, местонахождение объекта, дата начала эксплуатации)

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

состояние: зубчатого венца – удовлетворительное; барабана – удовлетворительное; брони – удовлетворительное; редукторов – удовлетворительное; электродвигателя – удовлетворительное; углеподающий и пылевыдающий патрубки – удовлетворительное; главного привода – удовлетворительное; коренных подшипников – удовлетворительное; подшипник приводной шестерни – удовлетворительное; главной зубчатой пары и соединительных муфт – удовлетворительное; цапф – удовлетворительное; кожух зубчатого венца – удовлетворительное; вспомогательного привода - удовлетворительное

(описание технического состояния основного средства, характеристика износа его приспособлений, принадлежностей, узлов и агрегатов и т.д.)

Выводы комиссии:

основные узлы мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №2А находятся в удовлетворительном состоянии. Мельница находится в работоспособном состоянии.

В связи с экономической нецелесообразностью использования энергетического угля на станции, мельница не эксплуатируются. Последняя эксплуатация – апрель 2014 года.

Предлагается реализовать мельницу.

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления основного средства)

Члены комиссии:

Начальник ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ  
(должность)  
Главный специалист по ТО  
(должность)  
Менеджер  
(должность)  
(должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

С.О. Федоров  
(расшифровка подписи)  
А.В. Мазуров  
(расшифровка подписи)  
Р.Ю. Цветков  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)

ПАО «Северсталь»

(наименование предприятия)

Управление главного энергетика

(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УГЭ

(должность)

(подпись)

«26» 11 2019 г.

Акт № 3

Технического состояния

«26» 11 2019 г.

(дата)

Комиссия в составе:

начальника ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ С.О. Федорова, главного специалиста по техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ А.В. Мазурова, менеджера (по эксплуатации основного котельного оборудования) ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ Р.Ю. Цветкова

(должность, Ф.И.О.)

Провела обследование:

мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №1Б в составе основного средства под инвентарным номером 1000190410001, находящейся в главном корпусе ТЭЦ-ЭВС-2, начало эксплуатации - 1986 год.

(наименование объекта основных средств, инвентарный номер, местонахождение объекта, дата начала эксплуатации)

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

состояние: зубчатого венца – удовлетворительное; барабана – удовлетворительное; брони – удовлетворительное; редукторов – удовлетворительное; электродвигателя – удовлетворительное; углеподающий и пылевыдающий патрубки – удовлетворительное; главного привода – удовлетворительное; коренных подшипников – удовлетворительное; подшипник приводной шестерни – удовлетворительное; главной зубчатой пары и соединительных муфт – удовлетворительное; цапф – удовлетворительное; кожух зубчатого венца – удовлетворительное; вспомогательного привода - удовлетворительное

(описание технического состояния основного средства, характеристика износа его приспособлений, принадлежностей, узлов и агрегатов и т.д.)

Выводы комиссии:

основные узлы мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №1Б находятся в удовлетворительном состоянии. Мельница находится в работоспособном состоянии.

В связи с экономической нецелесообразностью использования энергетического угля на станции, мельница не эксплуатируются. Последняя эксплуатация – апрель 2014 года.

Предлагается реализовать мельницу.

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления основного средства)

Члены комиссии:

Начальник ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ

(должность)

Главный специалист по ТО

(должность)

Менеджер

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.О. Федоров

(расшифровка подписи)

А.В. Мазуров

(расшифровка подписи)

Р.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПАО «Северсталь»  
(наименование предприятия)  
Управление главного энергетика  
(структурное подразделение)

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УГЭ  
(должность)  
(подпись)  
«26» 11 20 19 г.

Акт № 4  
Технического состояния  
«26» 11 20 19 г.  
(дата)

Комиссия в составе:

начальника ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ С.О. Федорова, главного специалиста по техническому обслуживанию оборудования ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ А.В. Мазурова, менеджера (по эксплуатации основного котельного оборудования) ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ Р.Ю. Цветкова  
(должность, Ф.И.О.)

Провела обследование:

мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №1А в составе основного средства под инвентарным номером 1000190410001, находящейся в главном корпусе ТЭЦ-ЭВС-2, начало эксплуатации - 1986 год.

(наименование объекта основных средств, инвентарный номер, местонахождение объекта, дата начала эксплуатации)

При ознакомлении с документами и в результате осмотра установлено:

состояние: зубчатого венца – удовлетворительное; барабана – удовлетворительное; брони – удовлетворительное; редукторов – удовлетворительное; электродвигателя – удовлетворительное; углеподающий и пылевыводящий патрубки – удовлетворительное; главного привода – удовлетворительное; коренных подшипников – удовлетворительное; подшипник приводной шестерни – удовлетворительное; главной зубчатой пары и соединительных муфт – удовлетворительное; цапф – удовлетворительное; кожух зубчатого венца – удовлетворительное; вспомогательного привода - удовлетворительное

(описание технического состояния основного средства, характеристика износа его приспособлений, принадлежностей, узлов и агрегатов и т.д.)

Выводы комиссии:

основные узлы мельницы шаровой барабанной ШБМ 320/570 ст. №1А находятся в удовлетворительном состоянии. Мельница находится в работоспособном состоянии.

В связи с экономической нецелесообразностью использования энергетического угля на станции, мельница не эксплуатируются. Последняя эксплуатация – апрель 2014 года.

Предлагается реализовать мельницу.

(установление нецелесообразности дальнейшего использования, невозможности и неэффективности восстановления основного средства)

Члены комиссии:

Начальник ТЭЦ-ЭВС-2 УГЭ  
(должность)  
Главный специалист по ТО  
(должность)  
Менеджер  
(должность)  
(должность)

(подпись)  
(подпись)  
(подпись)  
(подпись)

С.О. Федоров  
(расшифровка подписи)  
А.В. Мазуров  
(расшифровка подписи)  
Р.Ю. Цветков  
(расшифровка подписи)  
(расшифровка подписи)