

ПАО «Северсталь»

ДИРЕКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И СНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ЦЕХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ

08.02.2016г. № 2

г. Череповец

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦЭС УГЭ


В.А. Иванов

« 08 » 02 2016 г.

Комиссия в составе:

Председатель:	Менеджер по обеспечению производства	В.В. Семенов
Члены комиссии:	Менеджер по ТО производства	В.А. Кочуров
	И.о. мастера по оборудованию п/ст	Н.Ю. Дубовиков
	мастер БП №2	Е.С. Конанов


Произвела осмотр: силового трансформатора ЗТЗ (ТМ-6300/10) на ГПП-3А,
инв.№ 1000274101219 (год ввода в эксплуатацию – 1969).

По результатам осмотра установлено:

- трансформатор выработал эксплуатационный ресурс;
- корпус трансформатора имеет следы коррозии и подтекания масла;
- утечка масла через уплотнения вводов 10 кВ, вследствие потери герметичности вводов;
- из-за старения резины всех уплотняющих прокладок, болтовых соединений и уплотняющей резины крышек трансформаторов трансформаторы имеют протечки;
- трансформатор находится в собранном состоянии;
- масло в баке трансформатора отсутствует.


Выводы комиссии: трансформатор выведен из эксплуатации, рекомендуется для продажи.

Председатель комиссии





В.В. Семенов

Члены комиссии



В.А. Кочуров

Н.Ю. Дубовиков

Е.С. Конанов